



LAHDEN KAUPUNKI
Rakennusvalvontavirasto
Loviisankatu 4
Puh. 1811

LOPPUKATSELMUSPÖYTÄKIRJA

☐ Osittainen katselmus

☒ Loppukatselmus

1	LUPA N:o/ PVM/\$	221/82 27.4.1982 1598		
2	RAKENNUS- PAIKKA	Kaupunginosa/kylä Nikkilä Osoite Siskonkatu 8	Kortteli n:o/tila 23193	Tontti n:o/RN:o 6
3	RAK.PAIKAN HALTIJA			
4	TYÖN SUORITTAJA	- u -		
5	VASTAAVA TYÖNJOHTAJA			
6	KATSELMUKSEN KOHDDE	Omakotitalon autotallin, varasto, ulkopuoli ja pihamaa. Katselmus ei koske seuraavia tiloja:		
7	KÄYTTÖÖN HYVÄKSYMINEN 1)	☒ Kohde hyväksyttiin käyttöön/Ennen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet Pintavesien pääsy naapuritontille estettävä. Käyttöönoton jälkeen suoritettavat toimenpiteet Autotallin ja varaston välinen palo-ovi on tekemättä ja paikalla on B-30 seinä. ☐ Kohdetta ei hyväksytty käyttöön Tässä pöytäkirjassa mainittujen toimenpiteiden tultua suoritetuksi on siitä kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.		
8	PURETUT RAKENNUKSET	Rakennustyön johdosta on purettu seuraavat rakennukset (rakennuksen laji ja purkamisaika):		
9	KATSELMUKSESSA LÄSNÄ	rkun S. Niemelä S. Niemelä		
10	ALLE- KIRJOITUKSET	Aika 11.10.1984 Aika u	Rakennusvalvontaviranomainen Pöytäkirjan vastaanottaja	

1) Mikäli katselmuksen kohde edellyttää muiden viranomaisten hyväksymisen, on niistä huolehdittava erikseen