


Asunto-Oy Säästöpurje

Kiinteistötyyppi	Asuinkerrostalo
Lämmitysmuoto:	Kaukolämpö
Ilmanvaihtojärjestelmä:	Keskitetty poisto
Rakennusvuosi	1964
Rakennustilavuus, m ³	162714
Bruttoala, m ²	46322
Asukasmäärä	1046


Energian ja veden vuosikäyttö 2023-2024

Vuosi tähän mennessä	2024	2023	Muutos
Lämpö, MWh (1-12)	8133	8745	-7.0 %
Normeerattu lämpö, MWh (1-12)	8449	8839	-4.4 %
Sähkö, kWh (1-12)	849916	885639	-4.0 %
Vesi, m ³ (1-12)	52361	50005	4.7 %
Jäähdytysenergia, MWh (0)			
Koko vuosi, sis. ennuste	2024	2023	Muutos
Lämpö, MWh	8133	8745	-7.0 %
Normeerattu lämpö, MWh	8449	8839	-4.4 %
Sähkö, kWh	849916	885639	-4.0 %
Vesi, m ³	52361	50005	4.7 %
Jäähdytysenergia, MWh			

Ominaiskulutukset, 2024




Lämmitys- ja jäähdytysenergia, MWh 2023-2024




Kulutusten trendi on laskusuuntainen, mutta taso on vastaavien kiinteistöjen keskiarvoa korkeampi.

Kaukolämpöveden jäähdytymä, °C 2023-2024




Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähdytymä lämmityskaudella (1.10.-31.3.) on hyvä (45 °C).

Sähkö, kWh 2023-2024



Kulutusten trendi on laskusuuntainen, mutta taso on vastaavien kiinteistöjen keskiarvoa korkeampi.

Vesi, m³ 2023-2024

Kulutusten trendi on noususuuntainen, mutta taso on vastaavien kiinteistöjen keskiarvoa matalampi.