


RAKENNUSPAIKKA:

Kylä : MUURAME
Tila : KIELORINNE 9:691
Osoite : KETUNKORVENTIE 37

RAKENNUTTAJA:



RAKENNUSKOHDDE:

Asuinrakennuksen laajennus

RAKENNUSVAIHE:

TYÖNJOHTAJAT:

KATSELMUKSET, SUORITTAJAT JA HUOMAUTUKSET:

- aloitusilmoitus 4.12.2003
- ilmanvaihtolaitteistokatselmus
vastaava työnjohtaja
- sähkö tarkastus
-pöytäkirja toimitettava
- käyttöönottokatselmus 24.8.2007
- loppukatselmus 24.8.2007

Kalliola, Väisälä. Kirjattiin seuraat asiat:
1.vastaavan työnjohtajan hakenmus toimitettava
2.tikkaan yläpää kiinnitettävä
3.parvelta järjestettävä varatie
4.parvekkeen kaiteen korkeus oltava > 900 mm
5.parven pohjapiirros toimitettava
6.iv-mittauspöytäkirja toimitettava
7.sähkö tarkastuspöytäkirja toimitettava
8.palovaroitin asennettava myös keskikerrokseen

Toimenpiteet tehtävä 30.9.2007 mennessä

MUURAMEN KUNTA

. .20



rakennustarkastaja

VASTAANOTTAJA