

Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Ilmanvaihtojärjestelmänä on huoneistokohtainen koneellinen poisto. Korvausilmaventtiileitä ei ole. Mikäli ikkunat tulevaisuudessa uusitaan, ne olisi hyvä varustaa korvausilmaventtiileillä. Tämä tuo ilmanvaihtoon lisää hallittavuutta. Ei toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

1				
2				
3				
	Lämpö, ostoenergian muutos	Sähkö, ostoenergian muutos	Jäähdytys, ostoenergian muutos	E-luvun muutos
	kWh/vuosi	kWh/vuosi	kWh/vuosi	kWh _E /(m ² vuosi)
1				
2				
3				

Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

Huoneistoissa olevat hehkulamput kannattaa korvata LED-lampuilla.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

1				
2				
3				
	Lämpö, ostoenergian muutos	Sähkö, ostoenergian muutos	Jäähdytys, ostoenergian muutos	E-luvun muutos
	kWh/vuosi	kWh/vuosi	kWh/vuosi	kWh _E /(m ² vuosi)
1				
2				
3				

Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon (eivät vaikuta E-lukuun)

Huonelämpötilan laskeminen on hyvä tapa vähentää energiankäyttöä. Nyrkkisääntönä on, että 1 °C lämpötilan laskeminen pienentää energiankulutusta 5 %.

Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja säädetty vuonna 2016. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi puhdistaa ja säätää 10 vuoden välein.

Lisätietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, www.motiva.fi

www.timbal.fi : rakennusten energiatehokkuuden kehittämisen sekä korjausrakentamisen PTS ja budjetointi ohjelmistot